

FINALIDAD:

Mejorar la red de distribución de energía eléctrica en Media Tensión en el Término Municipal de San Esteban de Litera (Huesca)

CARACTERÍSTICAS:

Línea aérea M.T., de 25 kV, con origen en PM N° 921 existente de la línea aérea 25 kV «Tamarite» y final en PM N° 924 existente de la línea aérea 25 kV «Tamarite», de 0,100 km de longitud, conductores LA-30, apoyos de metal

Línea aérea M.T., de 25 kV, con origen en nueva TM N° 923 de la línea aérea 25 kV «Tamarite» y final en TM N° 57 existente de la línea aérea 25 kV «Tamarite», de 2,677 km de longitud, conductores LA-110, apoyos de metal

Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas, podrán examinar el expediente y, en su caso, presentar sus alegaciones, por duplicado, en este Servicio Provincial, sito en Plaza Cervantes, n° 1 (Edificio Múltiple), durante el plazo de VEINTE DÍAS.

Huesca, 20 de enero de 2004.- EL DIRECTOR DEL SERVICIO PROVINCIAL, Tomás Peñuelas Ruiz.

1470

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Huesca por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica en Benabarre, expediente AT-10/2004.

A los efectos previstos en el artículo 40 de la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/92, se somete a información pública la siguiente solicitud de autorización de instalación eléctrica.

PETICIONARIO:

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU.- Ctra. Tarragona, N-240, Km. 88,5.- LLEIDA

FINALIDAD:

Mejorar la red de distribución de energía eléctrica en MT de Benabarre

CARACTERÍSTICAS:

Línea aérea M.T., de 25 Kv «ARIAS I», con origen en TM n° 116 existente de línea 25 kV «ARIAS I» y final en nueva TM n° 155 de línea 25 kV «ARIAS I», de 1,884 km de longitud, conductores LA-110, apoyos de hormigón y metal.

Línea aérea M.T., de 25 Kv derivación a PT n° HU60565, con origen en TM n° 116 existente de línea 25 kV «ARIAS I» y final en nuevo PT n° HU60565, de 0,264 km de longitud, conductores LA-40, apoyos de hormigón y metal.

Línea aérea M.T., de 25 Kv derivación a PT n° HU60564, con origen en nueva TM n° 144 de línea 25 kV «ARIAS I» y final en PT n° HU60564, de 0,098 km de longitud, conductores LA-40, apoyos de hormigón y metal.

Línea aérea M.T., de 25 Kv derivación a PT n° HU60988, con origen en nueva TM n° 155 de línea 25 kV «ARIAS I» y final en HAV n° 2 existente de línea 25 kV derivación a PT n° HU60988, de 0,158 km de longitud, conductores LA-40, apoyos de hormigón y metal.

Línea aérea M.T., de 25 Kv «ARIAS I», con origen en nueva TM n° 155 de línea 25 kV «ARIAS I» y final en nueva TM n° 156 existente de línea 25 kV «ARIAS I», de 0,039 km de longitud, conductores LA-40, apoyos de metal.

C.T. HU60565, de tipo intemperie sobre apoyo, con 1 transformador, de 50 kVA de potencia.

Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas, podrán examinar el expediente y, en su caso, presentar sus alegaciones, por duplicado, en este Servicio Provincial, sito en Plaza Cervantes, n° 1 (Edificio Múltiple), durante el plazo de VEINTE DÍAS.

Huesca, 23 de enero de 2004.- El director del Servicio Provincial, Tomás Peñuelas Ruiz.

1471

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Huesca por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica en La Puebla de Castro, expediente AT-11/2004.

A los efectos previstos en el artículo 40 de la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/92, se somete a información pública la siguiente solicitud de autorización de instalación eléctrica.

PETICIONARIO:

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU.- Ctra. Tarragona, N-240, Km. 88,5.- LLEIDA

FINALIDAD:

Mejorar la red de distribución de energía eléctrica en Media Tensión en el Término Municipal de La Puebla de Castro (Huesca)

CARACTERÍSTICAS:

Línea aérea M.T., de 25 kV, con origen en TM N° 189 de la línea aérea doble circuito 25 kV «Arias I-Arias II» y final en TM N° 3 existente de la línea aérea 25 kV derivación a PT N° HU61412 «Granjas», de 0,491 km de longitud, conductores LA-30, apoyos de metal

Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas, podrán examinar el expediente y, en su caso, presentar sus alegaciones, por duplicado, en este Servicio Provincial, sito en Plaza Cervantes, n° 1 (Edificio Múltiple), durante el plazo de VEINTE DÍAS.

Huesca, 23 de enero de 2004.- El director del Servicio Provincial, Tomás Peñuelas Ruiz.

1472

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Huesca por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica en San Esteban de Litera, expediente AT-12/2004.

A los efectos previstos en el artículo 40 de la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/92, se somete a información pública la siguiente solicitud de autorización de instalación eléctrica.

PETICIONARIO:

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU.- Ctra. Tarragona, N-240, Km. 88,5.- LLEIDA

FINALIDAD:

Dotar de nuevo suministro eléctrico a nueva instalación de los Hermanos Lasheras Ruiz en el Término Municipal de San Esteban de Litera (Huesca)

CARACTERÍSTICAS:

Línea aérea M.T., de 25 kV, con origen en PM N° 24 existente de la línea aérea 25 kV a PT HU60868 y final en PM N° 26 existente de la misma línea, de 0,129 km de longitud, conductores LA-30, apoyos de metal

Línea aérea M.T., de 25 kV, con origen en nueva TM N° 25 de la línea aérea 25 kV a PT HU60868 y final en nueva TM N° 1 de la línea 25 kV a PT N° 55382, de 0,109 km de longitud, conductores LA-56, apoyos de metal

Línea aérea M.T., de 25 kV, con origen en nueva TM N° 2 de la línea 25 kV a PT N° 55382 y final en nuevo PT N° 55382 «Partida Binofelda», de 0,525 km de longitud, conductores LA-56, apoyos de metal

Línea subterránea M.T., de 25 kV, con origen en nueva TM N° 1 de la línea 25 kV a PT N° 55382 y final en nueva TM N° 2 de la línea 25 kV a PT N° 55382, de 0,110 km de longitud, conductores RHV 3x1x240 mm2 Al.

C.T., de tipo intemperie sobre apoyo, con 1 transformador, de 50 kVA de potencia, preparado para 160 kVA.

Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas, podrán examinar el expediente y, en su caso, presentar sus alegaciones, por duplicado, en este Servicio Provincial, sito en Plaza Cervantes, n° 1 (Edificio Múltiple), durante el plazo de VEINTE DÍAS.

Huesca, 23 de enero de 2004.- El director del Servicio Provincial, Tomás Peñuelas Ruiz.

1473

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Huesca por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica en Osso de Cinca, expediente AT-13/2004.

A los efectos previstos en el artículo 40 de la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/92, se somete a información pública la siguiente solicitud de autorización de instalación eléctrica.

PETICIONARIO:

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU.- Ctra. Tarragona, N-240, Km. 88,5.- LLEIDA

FINALIDAD:

Mejorar la red de distribución de energía eléctrica en MT en Osso de Cinca

CARACTERÍSTICAS:

Línea subterránea M.T., de 25 kV, con origen en TM n° 85 existente de línea aérea 25 kV «Zaidín» y final en nuevo telemando prefabricado n° 56688 «NUDO ALMUDAFAR 2», de 0,01 km de longitud, conductores RHV 3x1x240 mm2 Al. Caseta prefabricada Telemando N° 56688 «NUDO ALMUDAFAR 2» junto a camino de fincas y próximo a la TM N° 85 de la línea aérea 25 kV «Zaidín» en el TM de Osso de Cinca (Huesca).

Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas, podrán examinar el expediente y, en su caso, presentar sus alegaciones, por duplicado, en este Servicio Provincial, sito en Plaza Cervantes, n° 1 (Edificio Múltiple), durante el plazo de VEINTE DÍAS.

Huesca, 23 de enero de 2004.- El director del Servicio Provincial, Tomás Peñuelas Ruiz.

1474

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Huesca por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica en Tamarite de la Litera, expediente AT-14/2004.