

A los efectos previstos en el artículo 40 de la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/92, se somete a información pública la siguiente solicitud de autorización de instalación eléctrica.

PETICIONARIO:

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU.- Ctra. Tarragona, N-240, Km. 88,5.- LLEIDA

FINALIDAD:

Mejorar la red de distribución de energía eléctrica en MT en Tamarite de la Litera

CARACTERÍSTICAS:

Línea aérea M.T., de 25 kV, con origen en TM nº 1156 existente de línea aérea 25 kV «ALTORRICÓN» y final en TM nº 1182 existente de línea aérea 25 kV «ALTORRICÓN», de 1,53 km de longitud, conductores LA-110, apoyos de metal.

Línea aérea M.T., de 25 kV, con origen en nueva TM nº 1177 de línea aérea 25 kV «ALTORRICÓN» y final en TM nº 1 existente de línea aérea 25 kV derivación a PT nº HU61788, de 0,127 km de longitud, conductores LA-56, apoyos de metal.

Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas, podrán examinar el expediente y, en su caso, presentar sus alegaciones, por duplicado, en este Servicio Provincial, sito en Plaza Cervantes, nº 1 (Edificio Múltiple), durante el plazo de VEINTE DÍAS.

Huesca, 23 de enero de 2004.- El director del Servicio Provincial, Tomás Peñuelas Ruiz.

#### 1475

*Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Huesca por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica en Fraga, expediente AT-15/2004.*

A los efectos previstos en el artículo 40 de la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/92, se somete a información pública la siguiente solicitud de autorización de instalación eléctrica.

PETICIONARIO:

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU.- Ctra. Tarragona, N-240, Km. 88,5.- LLEIDA

FINALIDAD:

Mejorar la red de distribución de energía eléctrica en Media Tensión (25 kV) en el término municipal de Fraga (Huesca)

CARACTERÍSTICAS:

Línea aérea M.T., de 25 kV, con origen en TM Nº 381 existente de la línea aérea 25 kV «Castell» y final en Nueva TM Nº 393 de la línea aérea 25 kV «Castell», de 1,724 km de longitud, conductores LA-56, apoyos de metal.

Línea aérea M.T., de 25 kV, con origen en TM Nº 382 existente de la línea aérea 25 kV «Castell» y final en PT Nº FR13459 existente, de 0,085 km de longitud, conductores LA-56, apoyos de metal.

Línea aérea M.T., de 25 kV, con origen en nueva TM Nº 393 de la línea aérea 25 kV «Castell» y final en PM S/N existente de la línea aérea 25 kV derivación a PT Nº FR13313, de 0,364 km de longitud, conductores LA-56, apoyos de metal.

Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas, podrán examinar el expediente y, en su caso, presentar sus alegaciones, por duplicado, en este Servicio Provincial, sito en Plaza Cervantes, nº 1 (Edificio Múltiple), durante el plazo de VEINTE DÍAS.

Huesca, 28 de enero de 2004.- EL DIRECTOR DEL SERVICIO PROVINCIAL, Tomás Peñuelas Ruiz.

#### 1476

*Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Huesca por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica en Montanuy, expediente AT-16/2004.*

A los efectos previstos en el artículo 40 de la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/92, se somete a información pública la siguiente solicitud de autorización de instalación eléctrica.

PETICIONARIO:

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU.- Ctra. Tarragona, N-240, Km. 88,5.- LLEIDA

FINALIDAD:

Mejorar red de distribución de energía eléctrica en MT en Montanuy

CARACTERÍSTICAS:

Línea aérea M.T., de 25 kV, con origen en PM nº 60 existente de la línea 25 kV «Senet» y final en TM nº 69 existente de la línea 25 kV «Senet», de 0,386 km de longitud, conductores LA-40, apoyos de metal.

Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas, podrán examinar el expediente y, en su caso, presentar sus alegaciones, por duplicado, en este Servicio Provincial, sito en Plaza Cervantes, nº 1 (Edificio Múltiple), durante el plazo de VEINTE DÍAS.

Huesca, 2 de febrero de 2004.- El director del servicio provincial, Tomás Peñuelas Ruiz.

#### 1477

*Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Huesca por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica en Las Paules, expediente AT-17/2004.*

A los efectos previstos en el artículo 40 de la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/92, se somete a información pública la siguiente solicitud de autorización de instalación eléctrica.

PETICIONARIO:

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU.- Ctra. Tarragona, N-240, Km. 88,5.- LLEIDA

FINALIDAD:

Atender el suministro de energía eléctrica en BT para tres promociones de viviendas en Las Paules.

CARACTERÍSTICAS:

Línea subterránea M.T., de 25 kV, con origen en TM nº 171 existente línea aérea 25 kV "Baliera" y final en nuevo CT nº 56820 "Fuster", de 0,18 km de longitud, conductores RHV 3x1x240 mm2 Al.

C.T. nº 56820 "Fuster", de tipo prefabricado superficie Schneider, con 1 transformador, de 60 kVA de potencia.

Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas, podrán examinar el expediente y, en su caso, presentar sus alegaciones, por duplicado, en este Servicio Provincial, sito en Plaza Cervantes, nº 1 (Edificio Múltiple), durante el plazo de VEINTE DÍAS.

Huesca, 2 de febrero de 2004.- EL DIRECTOR DEL SERVICIO PROVINCIAL, Tomás Peñuelas Ruiz.

#### 1478

*Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Huesca por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica en Zaidín, expediente AT-18/2004.*

A los efectos previstos en el artículo 40 de la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/92, se somete a información pública la siguiente solicitud de autorización de instalación eléctrica.

PETICIONARIO:

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU.- Ctra. Tarragona, N-240, Km. 88,5.- LLEIDA

FINALIDAD:

Atender la petición de «Saidifrut SCCL.» de realizar un desplazamiento de la red de distribución de energía eléctrica en MT en Zaidín

CARACTERÍSTICAS:

Línea aérea M.T., de 25 kV, con origen en TM nº 58 existente de línea aérea 25 kV «Zaidín» y final en nueva TM nº 3 de línea aérea 25 kV derivación a PT nº FR13370 existente, de 0,214 km de longitud, conductores LA-56, apoyos de metal.

Línea aérea M.T., de 25 kV, con origen en nueva TM nº 3 de línea aérea 25 kV derivación a PT nº FR13370 existente y final en PT nº FR13370 existente, de 0,010 km de longitud, conductores 3x1x50 Al.

Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas, podrán examinar el expediente y, en su caso, presentar sus alegaciones, por duplicado, en este Servicio Provincial, sito en Plaza Cervantes, nº 1 (Edificio Múltiple), durante el plazo de VEINTE DÍAS.

Huesca, 2 de febrero de 2004.- EL DIRECTOR DEL SERVICIO PROVINCIAL, Tomás Peñuelas Ruiz.

#### 1480

*Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Huesca por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica en Fonzy y La Almunia de San Juan, expediente AT-19/2004.*

A los efectos previstos en el artículo 40 de la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/92, se somete a información pública la siguiente solicitud de autorización de instalación eléctrica.

PETICIONARIO:  
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU.- Ctra. Tarragona, N-240,  
Km. 88,5.- LLEIDA

FINALIDAD:  
Mejorar la red de distribución de energía eléctrica en Media Tensión en los municipios de Fonz y La Almunia de San Juan (Huesca)

CARACTERÍSTICAS:  
Línea aérea M.T., de 25 kV, con origen en Nueva TM N° 624 de la línea aérea 25 kV «Barbastro 3» y final en Nueva TM N° 651 de la línea aérea 25 kV «Barbastro 3», de 1,935 km de longitud, conductores LA-110, apoyos de metal.

Línea aérea M.T., de 25 kV, con origen en Nueva TM N° 624 de la línea aérea 25 kV «Barbastro 3» y final en TM N° 1 existente de la línea aérea 25 kV derivación a PT HU61451, de 0,197 km de longitud, conductores LA-56, apoyos de metal.

Línea aérea M.T., de 25 kV, con origen en Nueva TM N° 625 de la línea aérea 25 kV «Barbastro 3» y final en HAV N° 2 existente de la línea aérea 25 kV derivación a PT HU60475, de 0,285 km de longitud, conductores LA-56, apoyos de metal.

Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas, podrán examinar el expediente y, en su caso, presentar sus alegaciones, por duplicado, en este Servicio Provincial, sito en Plaza Cervantes, n° 1 (Edificio Múltiple), durante el plazo de VEINTE DÍAS.

Huesca, 2 de febrero de 2004.- EL DIRECTOR DEL SERVICIO PROVINCIAL, Tomás Peñuelas Ruiz.

#### 1481

*Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Huesca por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica en La Puebla de Castro, expediente AT-20/2004.*

A los efectos previstos en el artículo 40 de la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/92, se somete a información pública la siguiente solicitud de autorización de instalación eléctrica.

PETICIONARIO:  
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU.- Ctra. Tarragona, N-240,  
Km. 88,5.- LLEIDA

FINALIDAD:  
Mejorar la red de distribución de energía eléctrica en Media Tensión en el Término Municipal de La Puebla de Castro (Huesca)

CARACTERÍSTICAS:  
Línea aérea M.T., de 25 kV, con origen en Nueva TM N° 203 de la línea 25 kV «ARIAS I - ARIAS II» y final en TM s/n existente de línea aérea 25 kV derivación a PT N° HU61411 «Fútbol», de 0,492 km de longitud, conductores LA-56 y LA-30, apoyos de metal

Reposición línea aérea Simple circuito 25 kV «ARIAS II», con origen en Nueva TM N° 210 de la línea aérea 25 kV derivación a PT N° HU61411 «Fútbol» y final en HAV N° 211 existente de la línea aérea 25 kV «ARIAS II», de 0,092 km de longitud, conductores LA-40, apoyos de metal

Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas, podrán examinar el expediente y, en su caso, presentar sus alegaciones, por duplicado, en este Servicio Provincial, sito en Plaza Cervantes, n° 1 (Edificio Múltiple), durante el plazo de VEINTE DÍAS.

Huesca, 2 de febrero de 2004.- EL DIRECTOR DEL SERVICIO PROVINCIAL, Tomás Peñuelas Ruiz.

#### 1482

*Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Huesca por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica en Estadilla, expediente AT-21/2004.*

A los efectos previstos en el artículo 40 de la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/92, se somete a información pública la siguiente solicitud de autorización de instalación eléctrica.

PETICIONARIO:  
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU.- Ctra. Tarragona, N-240,  
Km. 88,5.- LLEIDA

FINALIDAD:  
Atender el suministro de energía eléctrica en Baja Tensión de la nueva básica municipal y electrificación de la zona circundante en el término municipal de Estadilla (Huesca)

CARACTERÍSTICAS:  
Línea subterránea M.T., de 25 kV, con origen en TM N° 2 existente línea aérea 25 kV a CT HU61452 y final en TM N° 2 existente línea aérea 25 kV a CT HU61452, de 0,015 km de longitud, conductores RHV 3x1x150 mm<sup>2</sup> Al.

C.T. «BASCULA», de tipo prefabricado en superficie, con 1 transformador, de 630 kVA de potencia.

Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas, podrán examinar el expediente y, en su caso, presentar sus alegaciones, por duplicado, en este Servicio Provincial, sito en Plaza Cervantes, n° 1 (Edificio Múltiple), durante el plazo de VEINTE DÍAS.

Huesca, 2 de febrero de 2004.- EL DIRECTOR DEL SERVICIO PROVINCIAL, Tomás Peñuelas Ruiz.

#### 1483

*Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Huesca por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica en Barbastro, expediente AT-22/2004.*

A los efectos previstos en el artículo 40 de la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/92, se somete a información pública la siguiente solicitud de autorización de instalación eléctrica.

PETICIONARIO:  
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU.- Ctra. Tarragona, N-240,  
Km. 88,5.- LLEIDA

FINALIDAD:  
Atender la demanda de energía eléctrica de Supermercados Sabeco S.A en Barbastro (Huesca)

CARACTERÍSTICAS:  
C.T. N° HU60968 «ACIN», de tipo superficie obra civil, con 1 transformador, de 1000 kVA de potencia.

Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas, podrán examinar el expediente y, en su caso, presentar sus alegaciones, por duplicado, en este Servicio Provincial, sito en Plaza Cervantes, n° 1 (Edificio Múltiple), durante el plazo de VEINTE DÍAS.

Huesca, 2 de febrero de 2004.- EL DIRECTOR DEL SERVICIO PROVINCIAL, Tomás Peñuelas Ruiz.

#### 1484

### AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA - EXPEDIENTE AT-150/2003

RESOLUCIÓN del Director del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Huesca, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo, a petición de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU, con domicilio en Ctra. Tarragona, N-240, Km. 88,5 de LLEIDA, solicitando autorización para el establecimiento de Reforma línea aérea 25 Kv «Escala-Montañana» entre sus apoyos T-86 y T-92 en el término municipal de Aren y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico

Este Servicio Provincial ha resuelto:

AUTORIZAR y APROBAR EL PROYECTO DE EJECUCIÓN a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU de la instalación eléctrica emplazada en AREN, cuyas características son las que a continuación se citan:

Línea aérea M.T., de 15 kV, con origen en TM N° 86 (secto. S-10620) Existente de la Línea Aérea 25 Kv «Escala-Montañana» y final en TM N° 92 Existente de la Línea Aérea 25 Kv «Escala-Montañana», de 0,313 km de longitud, conductores LA-110 (reinstalar conductor existente del tipo Pigeon entre los apoyos N° 91 y N° 92), apoyos de metal

Finalidad de la instalación: Mejorar la red de distribución de energía eléctrica en media tensión en el término municipal de Aren.

La presente autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial y otras, necesarias para la realización de las instalaciones.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Industria, Comercio y Turismo en el plazo de un mes, sin perjuicio de que el interesado pueda interponer cualquier otro recurso que estime procedente.

Huesca, a 20 de enero de 2004.- El director del servicio provincial, Tomás Peñuelas Ruiz.

#### 1485

### AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA - EXPEDIENTE AT-184/2003

RESOLUCIÓN del Director del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Huesca, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo, a petición de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU, con domicilio en Ctra. Tarragona, N-240, Km. 88,5 de LLEIDA, solicitando autorización para el establecimiento de Reforma línea aérea 6 Kv (preparada para