

C.T., de tipo intemperie sobre apoyo, con 1 transformador, de 250 kVA de potencia.

Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas, podrán examinar el expediente y, en su caso, presentar sus alegaciones, por duplicado, en este Servicio Provincial, sito en Plaza Cervantes, nº 1 (Edificio Múltiple), durante el plazo de VEINTE DÍAS.

Huesca, 16 de abril de 2004.- El director del Servicio Provincial Tomás Peñuelas Ruiz.

2289

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Huesca por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica en Zaidín, expediente AT-60/2004.

A los efectos previstos en el artículo 40 de la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/92, se somete a información pública la siguiente solicitud de autorización de instalación eléctrica.

PETICIONARIO:

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU.- Ctra. Tarragona, N-240, Km. 88,5.- LLEIDA

FINALIDAD:

Mejorar la red de distribución de energía eléctrica en M.T. en Zaidín

CARACTERÍSTICAS:

Línea aérea M.T., de 25 kV, con origen en T.M. nº 76 existente de la línea aérea 25 kV «Zaidín» y final en T.M. nº 95 existente de la línea aérea 25 kV «Zaidín», de 1,246 km de longitud, conductores LA-56, apoyos de metal.

Línea aérea M.T., de 25 kV, con origen en T.M. nº 95 existente de la línea aérea 25 kV «Zaidín» y final en pórtico de hormigón, P.T. nº FR13377 existente, de 1,457 km de longitud, conductores LA-56, apoyos de metal.

Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas, podrán examinar el expediente y, en su caso, presentar sus alegaciones, por duplicado, en este Servicio Provincial, sito en Plaza Cervantes, nº 1 (Edificio Múltiple), durante el plazo de VEINTE DÍAS.

Huesca, 6 de abril de 2004.- El director del Servicio Provincial, Tomás Peñuelas Ruiz.

2291

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Huesca por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica en Sallent de Gállego, expediente AT-65/2004.

A los efectos previstos en el artículo 40 de la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/92, se somete a información pública la siguiente solicitud de autorización de instalación eléctrica.

PETICIONARIO:

FORMIGAL, S.A.- C/ Albareda 21 local E.- ZARAGOZA

FINALIDAD:

Ampliar y remodelar las instalaciones eléctricas pertenecientes a la estación de Formigal en Sallent de Gállego (Huesca)

CARACTERÍSTICAS:

Red Subterránea de M.T. de 1,925 km, conductores RHZ1 18/30 kV 3x1x240 mm² Al. y con cuatro tramos:

Tramo 1 con origen en CT Nº 1 «General» y final en nuevo apoyo Nº 4 de conversión aéreo-subterránea LAMT «Peñablanca»

Tramo 2 con origen en C.T. Nº 1 «General» y final en C.T. «Edificio Polivalente»

Tramo 3 con origen en C.T. «Edificio Polivalente» y final en apoyo nº 2 conversión aéreo subterránea LAMT «Anayet-Portalet»

Tramo 4 con origen en C.T. «Cantal» y final en C.T. «Telesilla B20».

C.T. Nº 1 «General», de tipo interior en edificio prefabricado, con 1 transformador, de 2500 kVA de potencia.

C.T. «Cantal», de tipo interior en edificio prefabricado, con 2 transformadores, de 400 kVA de potencia cada uno.

C.T. «Telesilla B20», de tipo interior en edificio prefabricado, con 2 transformadores, de 1600 kVA de potencia cada uno.

C.T. «Edificio Polivalente», de tipo interior en edificio prefabricado, con 2 transformadores, de 400 kVA de potencia cada uno.

Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas, podrán examinar el expediente y, en su caso, presentar sus alegaciones, por duplicado, en este Servicio Provincial, sito en Plaza Cervantes, nº 1 (Edificio Múltiple), durante el plazo de VEINTE DÍAS.

Huesca, 6 de abril de 2004.- El director del Servicio Provincial, Tomás Peñuelas Ruiz.

2316

ANUNCIO

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Huesca por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica en Sallent de Gállego, expediente AT-64/2004.

A los efectos previstos en el artículo 40 de la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/92, se somete a información pública la siguiente solicitud de autorización de instalación eléctrica.

PETICIONARIO:

Formigal, S.A.- C/ Albareda 21 local E.- ZARAGOZA

FINALIDAD:

Ampliar y remodelar las instalaciones eléctricas pertenecientes a la estación de Formigal en Sallent de Gállego (Huesca)

CARACTERÍSTICAS:

Línea aérea M.T., de 20 kV, con origen en Nuevo apoyo nº 2 de línea aérea 20 kV «Anayet-Portalet» y final en Nuevo apoyo nº 30 de línea aérea «Anayet-Portalet», de 2,883 km de longitud, conductores LA-110, apoyos de metal.

Red Subterránea de M.T. de 4,415 km, conductores RHZ1 18/30 kV 3x1x240 mm² Al. y con seis tramos:

Tramo 1 con origen en apoyo Nº 30 de conversión aéreo subterránea de la LAMT 20 kV «Anayet-Portalet» y final en Centro de Seccionamiento proyectado ubicado junto a inmediaciones de carretera acceso a Anayet.

Tramo 2 con origen en Centro de Seccionamiento proyectado y final en C.T. nº 14 «Anayet-Nieve» proyectado.

Tramo 3 con origen en C.T. nº 14 «Anayet-Nieve» proyectado y final en C.T. nº 15 «Anayet B8/B11/B12» proyectado.

Tramo 4 con origen en C.T. nº 15 «Anayet B8/B11/B12» y final en C.T. nº 13 «Anayet» existente.

Tramo 5 con origen en Centro de Seccionamiento proyectado y final en C.T. nº 16 «Portalet-Bombas» proyectado.

Tramo 6 con origen en C.T. nº 16 «Portalet-Bombas» y final en C.T. nº 17 «Portalet General» proyectado.

C.T. Nº 14 «Anayet-Nieve», de tipo interior en edificio prefabricado, con 3 transformadores, de 1600 kVA de potencia cada uno.

C.T. Nº 15 «Anayet B8/B11/B12», de tipo interior en edificio prefabricado, con 2 transformadores, de 1600 kVA de potencia cada uno.

C.T. Nº 16 «Portalet-Bombas», de tipo interior en edificio prefabricado, con 3 transformadores, de 1600 kVA de potencia cada uno.

C.T. Nº 17 «Portalet General», de tipo interior en edificio prefabricado, con 2 transformadores, de 1600 kVA de potencia cada uno.

Centro de Seccionamiento alimentado de forma subterránea compuesto por 3 celdas de línea.

Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas, podrán examinar el expediente y, en su caso, presentar sus alegaciones, por duplicado, en este Servicio Provincial, sito en Plaza Cervantes, nº 1 (Edificio Múltiple), durante el plazo de veinte días.

Huesca, 6 de abril de 2004.- El director del servicio provincial, Tomás Peñuelas Ruiz.